



Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM  
REWA Division , REWA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015952/FNOC/COL/2025/9870  
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 04, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date 29 Jan. 25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : Heera Lal Singh Teachers Training College  
आवेदक का पता / Applicant Address : VILLAGE - CHAUKHADA, POST CHAUKHADA, TAHSIL TYOT HAR  
DISTRICT - REWA (M.P.)  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : College Building / कॉलेज भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 3.35 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8000 (Sq.Mtr.)  
संपत्ति का पता / Property Address : VILLAGE - CHAUKHADA, POST CHAUKHADA, TAHSIL TYOT HAR  
DISTRICT - REWA (M.P.)  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :-6100015952 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

- उक्त सम्बंध में प्राप्त आवेदनका परीक्षण किया गया निरीक्षण /परीक्षण अनुसार आवेदक /स्वामी निम्नलिखित प्रावधानों /शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

**SECRETARY**  
Heeralal Singh Shiksha Avam  
Samaj Kalyan Samiti, Balaghat

Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM  
REWA Division , REWA  
Madhya Pradesh



अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015952/FNOC/COL/2025/9870  
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 04, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date :: 29 Jan. 25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : Heera Lal Singh Teachers Training College

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant
7. U.G. Tank with Draw off Connection
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

**SECRETARY**  
Heeralal Singh Shiksha Avam  
Samaj Kalyan Samiti, Bareilly



Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM  
REWA Division , REWA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015952/FNOC/COL/2025/9870  
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 04, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date 29 Jan. 25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : Heera Lal Singh Teachers Training College

VILLAGE - CHAUKHADA, POST CHAUKHADA, TAHSIL TYOTHAR  
DISTRICT - REWA (M.P.)

- आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- आवेदक/स्वामी भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई एस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
- आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एन ओ सी तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा। अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एन ओ सी जारी आदेश से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक तीन वर्ष एन ओ सी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

SECRETARY

Heeralal Singh Shiksha Avam  
Samaj Kalyan Samiti, Rewa



Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM  
REWA Division , REWA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100015952/FNOC/COL/2025/9870  
आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 04, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29 Jan. 25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : Heera Lal Singh Teachers Training College

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत निर्धारित फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र शुल्क राशि रु. 12554.00 (बारह हजार पांच सौ चौवन) जमा कराया जाकर फायर अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्निप्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है। तदनुसार आदेश जारी किया जाता है।  
सक्षम अग्नि प्राधिकारि द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत

**MURARI KUMAR** Digitally signed by  
MURARI KUMAR  
Date: 2025.01.29  
16:20:05 + 05'30'

Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM

REWA Division , REWA  
Madhya Pradesh

  
**SECRETARY**  
Heeralal Singh Shiksha Avam  
Samaj Kalyan Samiti...